

WYNIKI BADAŃ WODY ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

| Lp. | Badane parametry | Jednostka | Wynik badań | | | | Dopuszczalne Wartości* |
|-----|--|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | Caritas Dabrowa | ZGKiM Prószków | Przedszkole Komprachcice | Przepompownia Polska Nowa Wieś | |
| 1. | Mętność | NTU | 0,12 | 0,27 | 0,59 | 0,53 | 1 NTU |
| 2. | Barwa | mgPt/l | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| 3. | Zapach | --- | z 0 akceptowalny | z 0 akceptowalny | z 0 akceptowalny | z 0 akceptowalny | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| 4. | Smak | --- | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| 5. | Odczyn | pH | 7,4 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 6,5-9,5 |
| 6. | Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25 °C | µS/cm | 737 temp. pomiaru 21,2 °C | 740 temp. pomiaru 20,7 °C | 775 temp. pomiaru 19,6 °C | 762 temp. pomiaru 18,1 °C | 2 500 |
| 7. | Amoniak (amonowy jon) | mg/l | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | 0,50 |
| 8. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Enterokoki (paciorkowce kałowe) | jtk/100ml | - | - | 0 | 0 | 0 |

*zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29.03.2007r. z sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417, z późn. zmianami)