

WYNIKI BADAŃ WODY ZA II KWARTAŁ 2017 ROKU

Lp.	Badane parametry	Jednostka	Wynik badań				Dopuszczalne Wartości*
			Szkoła w Boguszycach	ZGKiM Prószków	Przedszkole Komprachcice	Przedszkole Sławice	
1.	Mętność	NTU	0,32	0,45	1,1±0,11**	0,38	1 NTU
2.	Barwa	mgPt/l	5	5	5	5	-
3.	Zapach	---	z 0 akceptowalny	z 0 akceptowalny	z 0 akceptowalny	z 0 akceptowalny	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
4.	Smak	---	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
5.	Odczyn	pH	7,3	7,4	7,4	7,3	6,5-9,5
6.	Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25 °C	µS/cm	774	752	744	747	2 500
7.	Amoniak (amonowy jon)	Mg/l	< 0,04	<0,04	<0,04	<0,04	0,50
8.	Bakterie grupy coli	jtk/100ml	0	0	0	0	0
9.	Escherichia coli	jtk/100ml	0	0	0	0	0

*zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13.11.2015r. z sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989)

** wynik z niepewnością rozszerzoną

Przewodniczący Zarządu

Józef Pampuch